お客様各位

iTOMIC
お湯のトータルプランナー

# EWM-14 工事要領・取扱説明書 正誤表

（2014 年 3 月）

当冊子において一部記載に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、訂正・お読み替え頂きますようお願い申し上げます。

| ページ・項 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| P.3『安全上のご注意』<br>P.15『電気工事』 | **必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。**<br>万一の故障等による漏電発生時に感電、火災のおそれがあります。 | ×（記載の削除） |
| P.9『お客様手配品』 | ①漏電ブレーカ | ×（記載の削除） |
| P.16『施工後の確認』 | 漏電ブレーカは正しく作動しますか？ | **電源プラグ付属の漏電遮断器**は正しく作動しますか？ |
| P.33『保守点検項目と実施の目安』 | トラッキング現象による火災防止のために一次側の漏電ブレーカおよび電源プラグ付属の漏電遮断器を OFF にし、コンセントの周りやプラグを乾いた布等で清掃してください。 | トラッキング現象による火災防止のために、運転スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから外し、コンセントの周りやプラグを乾いた布等で清掃してください。 |



VEGETABLE OIL INK